



# БУЛГАРКОНТРОЛА

**БУЛГАРКОНТРОЛА АД -София**

Лице за оценяване на съответствието на строителни продукти

Идентификационен номер 14 и Разрешение №.РОССП-14 от 15.09.2016 г.

Издадено от Министерство на регионалното развитие и благоустройство

## СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

**14 – НУРВСПСРБ – 3839**

Издава се на основание чл. 14, ал.1 и ал.2 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за **строителния продукт**

### СВЪРЗВАЩИ ЧАСТИ

**от непластифициран поли(винилхлорид) PVC (U)**

**са предназначени за водоснабдяване и за подземни и надземни отводнителни и канализационни напорни системи**

с работно налягане, размери и оценени характеристики посочени в Приложение № 1 към настоящия Сертификат

пуснат на пазара от

**„ПАЙП ИНДУСТРИАЛ БЪЛГАРИЯ” ООД**  
**гр. Самоков 2000 , ул. „Софийско шосе” № 9**  
**ЕИК 131385417**

и произвеждан в

**„ПАЙП ИНДУСТРИАЛ БЪЛГАРИЯ ” ООД**  
**гр. Самоков 2000 , ул. „Софийско шосе” № 9**

Този сертификат удостоверява, че продуктът е оценен и съответства на националните изисквания, определени в

**БДС EN ISO 1452-3:2011**

*и т.б.2.2. от Приложение 3 към т. 2 от Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството*

Сертификатът е издаден за първи път на **02.05.2023** г. и остава валиден за срок 3 години, до **01.05.2026** г. при условие, че производителят осигурява постоянство на характеристиките на продукта и условията на производството или производственият контрол не са изменени значително.

Място: гр. София  
Дата: 02.05.2023 г.

Директор на Дирекция „ОС”  
Т. Дюбенова /





## 1. Асортимент, размери и налягане

Асортимент	Номинален размер $d_n$ (mm)	PN (bar)
Муфи	20÷50	16
Колена	20÷75	16
Тройници	20÷90	16
Намалители	25/20 ÷110/90	16

## 2. Оценени характеристиките в съответствие с националните изисквания

Характеристика	Изискване за деклариране/ гранично ниво
Външен вид	с гладка и чиста повърхност , без шупли, Съответства на т.5.1. БДС EN ISO 1452-3:2011
Цвят	Цвят тъмно сив Съответства на т.5.2. БДС EN ISO 1452-3:2011
Геометрични характеристики, mm -номинален диаметър	Съответства на т.6, табл. 1,2,3,4 БДС EN ISO 1452-3:2011
Устойчивост на вътрешно налягане (20 °C/1h)	Без разрушаване > 1 h Съответства на т.8.1, табл. 22 БДС EN ISO 1452-3:2011
Температура на размекване по VICAT (VCT)	VST ≥ 74 °C Съответства на т.9, табл. 23 БДС EN ISO 1452-3:2011
Въздействие при нагряване (150 °C/ 15-30 min, взависимост от дебелината)	Без наличие на пукнатини и дефекти Съответства на т.9, табл. 23 БДС EN ISO 1452-3:2011

Място: гр. София  
Дата: 02.05.2023 г.

Директор на Дирекция „ОС”

  
/Г. Любенова /

