БСК
БУЛГАРКОНТРОЛА
1952

БУЛГАРКОНТРОЛА

БУЛГАРКОНТРОЛА АД -София

Лице за оценяване на съответствието на строителни продукти
Идентификационен номер 14 и Разрешение №.РОССП-14 от 15.09.2016 г.
Издадено от Министерство на регионалното развитие и благоустройство

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

14 – НУРВСПСРБ – 4258

Издава се на основание чл. 14, ал.1 и ал.2 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за **строителния продукт**

PVC(U) тръби и свързващи части

от непластифициран поли(винилхлорид) с плътна структура на стената, с гладка вътрешна и външна повърхност

предназначени за „BD" тръбопроводни системи за канализация и отвеждане на отпадъчни води (ниска и висока температура) в асортимент, размери и оценени характеристики в съответствие с националните изисквания, посочени в Приложение № 1 към настоящия Сертификат

пуснат на пазара от
„ПАЙП ИНДУСТРИАЛ БЪЛГАРИЯ " ООД
гр. Самоков 2000 , ул. „Софийско шосе" № 9
ЕИК 131385417

и произвеждан в
„ПАЙП ИНДУСТРИАЛ БЪЛГАРИЯ " ООД
гр. Самоков 2000 , ул. „Софийско шосе" № 9

Този сертификат удостоверява, че продуктът е оценен и съответства на националните изисквания, определени в

БДС EN 1329–1:2021
БДС EN 1329–1:2021/NA:2022
и т.2 от Приложение 2 към т. 2 от Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството

Сертификатът е издаден на **28.04.2026 г., отменя Сертификат № 14-НУРВСПСРБ-3837 от 02.05.2023 г.** и остава валиден за срок от три години, до **27.04.2029 г.** при условие, че производителят осигурява постоянство на характеристиките на продукта и условията на производството или производственият контрол не са изменени значително.

Място: гр. София
Дата: 28.04.2026 г.

Директор на Дирекция „ ОС"
/Т. Любенова /

1505 София, бул. Ситняково 23 | тел.: 02 989 4070 | e-mail: bulgarkontrola@bulgarkontrola.bg | www.bulgarkontrola.bg

1. Номинален размер на тръби

Номинален размер DN/OD	SDR
50, 75,110	SDR 51
75, 110	SDR 41

2. Асортимент и номинален размер на свързващи части

Дъга	
DN/OD mm	Разклонение в градуси (°)
50	45°
50	87°

Разклонител единичен	
Разклонител 45°	Разклонител 87°
DN/D1, mm	DN/D1, mm
50/50	50/50

Тапа
DN/OD mm
50

Място: гр. София
Дата: 28.04.2026 г.

Директор на Дирекция „ ОС”
/Т. Любенова /

3. Оценени характеристиките в съответствие с националните изисквания

Характеристика	Изискване за деклариране/ гранично ниво
Тръби	
Външен вид	с гладка и чиста повърхност , без шупли, съгласно т.6.1.на БДС EN 1329-1:2021 БДС EN 1329-1:2021/NA:2022
Цвят	оранжево-кафяв съгласно т.6.2.на БДС EN 1329-1:2021 БДС EN 1329-1:2021/NA:2022
Геометрични характеристики - Дебелина на стената, e_{min} - Среден външен диаметър, d_{em}	e_{min} = 3÷3,2 d_{em} = 50÷110 съгласно т.7, табл. 5,6,7,8 на БДС EN 1329-1:2021 БДС EN 1329-1:2021/NA:2022
Устойчивост на удар при 0 ^{0}C (метод на часовниковата стрелка),%	TIR ≤10 %, съгласно т.8.1.1., табл. 20 на БДС EN 1329-1:2021 БДС EN 1329-1:2021/NA:2022
Температура на размекване по Vicat (VCT) , ^{0}C	≥79 ^{0}C съгласно т.9.1., табл. 24 на БДС EN 1329-1:2021 БДС EN 1329-1:2021/NA:2022
Надлъжно свиване,%	≤ 5% съгласно т.9.1., табл. 24 на БДС EN 1329-1:2021 БДС EN 1329-1:2021/NA:2022
Устойчивост на дихлорметан при 15 ^{0}C, 30 min	Без увреждане на повърхността повече от 2 mm съгласно т.9.1., табл. 24 на БДС EN 1329-1:2021 БДС EN 1329-1:2021/NA:2022
Свързващи части	
Външен вид	с гладка и чиста повърхност , без шупли, съгласно т.6.1.на БДС EN 1329-1:2021 БДС EN 1329-1:2021/NA:2022
Цвят	сив и оранжево-кафяв съгласно т.6.2.на БДС EN 1329-1:2021 БДС EN 1329-1:2021/NA:2022
Геометрични характеристики за номинален размер , mm - дебелина на стената - размери на муфи -размери на гладък край	DN/OD = 50 съгласно т.7.3.4, табл. 9÷12 съгласно т.7.4, табл. 13÷19 съгласно т.7. 4, табл. 9÷12 БДС EN 1329-1:2021, БДС EN 1329-1:2021/NA:2022
Якост на удар при 0 ^{0}C (изпитване чрез падане)	Без повреди съгласно т.8.2 на БДС EN 1329-1:2021 БДС EN 1329-1:2021/NA:2022
Температура на размекване по Vicat (VCT) , ^{0}C	≥79 ^{0}C съгласно т.9.2., табл. 25 на БДС EN 1329-1:2021 БДС EN 1329-1:2021/NA:2022
Въздействие на нагряване при 150 ^{0}C/30 min	Без разслояване и мехури съгласно т.9.2., табл. 25 на БДС EN 1329-1:2021 БДС EN 1329-1:2021/NA:2022
Водонепропускливост	Без течове съгласно т.9.2., табл. 25 на БДС EN 1329-1:2021 БДС EN 1329-1:2021/NA:2022

Място: гр. София
Дата: 28.04.2026 г.

Директор на Дирекция „ОС”
/Т. Любенова /

„БЪЛГАРКОНТРОЛ” 01.1.