БСК
БУЛГАРКОНТРОЛА
1952

БУЛГАРКОНТРОЛА

БУЛГАРКОНТРОЛА АД -София

Лице за оценяване на съответствието на строителни продукти

Идентификационен номер 14 и Разрешение №.РОССП-14 от 15.09.2016 г.

Издадено от Министерство на регионалното развитие и благоустройство

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

14 – НУРВСПСРБ – 4259

Издава се на основание чл. 14, ал.1 и ал.2 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за **строителния продукт**

ТРЪБИ

от непластифициран поли(винилхлорид) PVC (U)
са предназначени за водоснабдяване и за подземни и надземни отводнителни и канализационни напорни системи
с работно налягане, размери и оценени характеристики
посочени в Приложение № 1 към настоящия Сертификат

пуснат на пазара от
„ПАЙП ИНДУСТРИАЛ БЪЛГАРИЯ" ООД
гр. Самоков 2000 , ул. „Софийско шосе" № 9
ЕИК 131385417

и произвеждан в
„ПАЙП ИНДУСТРИАЛ БЪЛГАРИЯ " ООД
гр. Самоков 2000 , ул. „Софийско шосе" № 9

Този сертификат удостоверява, че продуктът е оценен
и съответства на националните изисквания, определени в

БДС EN ISO 1452-2:2010
и т.6.2.1. от Приложение 3 към т. 2 от Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството

Сертификатът е издаден на **28.04.2026 г., отменя Сертификат № 14-НУРВСПСРБ-3838 от 02.05.2023 г.** и остава валиден за срок от три години, до **27.04.2029 г.** при условие, че производителят осигурява постоянство на характеристиките на продукта и условията на производството или производственият контрол не са изменени значително.

Място: гр. София
Дата: 28.04.2026 г.

Директор на Дирекция „ОС"
/Т. Любенова /

1505 София, бул. Цариградско 23 | тел.: 02 989 4070 | e-mail: bulgarkontrola@bulgarkontrola.bg | www.bulgarkontrola.bg

1. Размери и налягане

Номинален външен диаметър d_n (mm)	Номинална (минимална) дебелина на стената e_n (mm)	S	SDR	Работно налягане PN (bar)
25	1,5	8	17	10
25	1,9	6,3	13,6	16
32	1,6	10	21	10
32	2,4	6,3	13,6	16
40	1,9	10	21	10
40	3,0	6,3	13,6	16
50	2,4	10	21	10
50	3,7	6,3	13,6	16
63	3,0	10	21	10
75	3,6	10	21	10
90	4,3	10	21	10
110	4,2	12,5	26	10

2. Оценени характеристиките в съответствие с националните изисквания

Характеристика	Изискване за деклариране/ гранично ниво
Външен вид	с гладка и чиста повърхност , без шупли, Съответства на т.5.1. БДС EN ISO 1452-2:2010
Цвят	цвят сив, син или бежов -за водоснабдяване цвят кафяв за отводняване и напорна канализация Съответства на т.5.2. БДС EN ISO 1452-2:2010
Геометрични характеристики, mm	Съответства на т.6, табл. 1,2,3,4,5 БДС EN ISO 1452-2:2010
Якост на удар	TIR ≤ 10 % Съответства на т.8.1, табл. 6 БДС EN ISO 1452-2:2010
Устойчивост на вътрешно налягане , 1h/20^0 C	Без разрушаване >1h Съответства на т.8.2, табл. 7 БДС EN ISO 1452-2:2010
Температура на размекване по VICAT (VCT)	VST ≥ 80 °C Съответства на т.9, табл. 9 БДС EN ISO 1452-2:2010
Устойчивост на дихлорметан	Без въздействие Съответства на т.9, табл. 9 БДС EN ISO 1452-2:2010
Надлъжно свиване, %	≥ 5 % Съответства на т.9, табл. 9 БДС EN ISO 1452-2:2010

Място: гр. София
Дата: 28.04.2026 г.

Директор на Дирекция „ОС”
/Т. Любенова /

„БУЛГАРКОНТРОЛ” РБ 01.1.