БСК
БУЛГАРКОНТРОЛА
1952

БУЛГАРКОНТРОЛА

БУЛГАРКОНТРОЛА АД -София

Лице за оценяване на съответствието на строителни продукти
Идентификационен номер 14 и Разрешение №.РОССП-14 от 15.09.2016 г.
Издадено от Министерство на регионалното развитие и благоустройство

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

14 – НУРВСПСРБ – 4260

Издава се на основание чл. 14, ал.1 и ал.2 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за **строителния продукт**

СВЪРЗВАЩИ ЧАСТИ

от непластифициран поли(винилхлорид) PVC (U)
са предназначени за водоснабдяване и за подземни и надземни отводнителни и канализационни напорни системи
с работно налягане, размери и оценени характеристики
посочени в Приложение № 1 към настоящия Сертификат

пуснат на пазара от
„ПАЙП ИНДУСТРИАЛ БЪЛГАРИЯ" ООД
гр. Самоков 2000 , ул. „Софийско шосе" № 9
ЕИК 131385417

и произвеждан в
„ПАЙП ИНДУСТРИАЛ БЪЛГАРИЯ " ООД
гр. Самоков 2000 , ул. „Софийско шосе" № 9

Този сертификат удостоверява, че продуктът е оценен
и съответства на националните изисквания, определени в

БДС EN ISO 1452-3:2011
и т.6.2.2. от Приложение 3 към т. 2 от Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството

Сертификатът е издаден на **28.04.2026 г., отменя Сертификат № 14-НУРВСПСРБ-3839 от 02.05.2023 г.** и остава валиден за срок от три години, до **27.04.2029 г.** при условие, че производителят осигурява постоянство на характеристиките на продукта и условията на производството или производственият контрол не са изменени значително.

Място: гр. София
Дата: 28.04.2026 г.

Директор на Дирекция „ ОС"
/Т. Любенова /

1. Асортимент, размери и налягане

Асортимент	Номинален размер d_n (mm)	PN (bar)
Муфи	20÷50	16
Колена	20÷110	16
Тройниици	20÷90	16
Намалители	25/20 ÷110/90	16

2. Оценени характеристиките в съответствие с националните изисквания

Характеристика	Изискване за деклариране/ гранично ниво
Външен вид	с гладка и чиста повърхност , без шупли, Съответства на т.5.1. БДС EN ISO 1452-3:2011
Цвят	цвят тъмно сив Съответства на т.5.2. БДС EN ISO 1452-3:2011
Геометрични характеристики, mm -номинален диаметър	Съответства на т.6, табл. 1,2,3,4 БДС EN ISO 1452-3:2011
Устойчивост на вътрешно налягане (20 ^{0}C/1h)	Без разрушаване > 1 h Съответства на т.8.1, табл. 22 БДС EN ISO 1452-3:2011
Температура на размекване по VICAT (VCT)	VST ≥ 74 °C Съответства на т.9, табл. 23 БДС EN ISO 1452-3:2011
Въздействие при нагряване (150 °C/ 15-30 min, взависимост от дебелината)	Без наличие на пукнатини и дефекти Съответства на т.9, табл. 23 БДС EN ISO 1452-3:2011

Място: гр. София
Дата: 28.04.2026 г.

Директор на Дирекция „ ОС”
/Т. Любенова /